



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
ul. Nadwiślańska 213,05-420 Józefów



AC 063

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI EC

Nr 1438/CPD/0008

Zgodnie z dyrektywą 89/106/EEC z dnia 21.12.1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, zmienioną przez dyrektywę 93/68/EEC z dnia 22.06.1993 r., potwierdza się, że wyrób budowlany:

Nazwa wyrobu: **Hydrant wewnętrzny wężkowy z wężem płasko składanym typu HP-520, HP-520-B, HP+GP-520, HP+GP-520-B, HP-520.A, HP-520.A-B, HP-650, HP-650-B, HP+GP-650, HP+GP-650-B, HP-650.A, HP-650.A-B**

wprowadzany na rynek przez:

Nazwa i adres
producenta/upoważnionego
dostawcy: **BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce**

produkowany w: **BOXMET Ltd. Sp. z o.o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce**

podlega zakładowej kontroli produkcji oraz dalszym badaniom próbek w zakładzie zgodnie z programem badań uzgodnionym z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwożarowej. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej przeprowadziło wstępne badanie typu oraz weryfikację zakładowej kontroli produkcji, a także prowadzi stały nadzór nad zakładową kontrolą produkcji.

Certyfikat potwierdza, że wszystkie warunki dotyczące potwierdzenia zgodności oraz wytyczne zawarte w Załączniku ZA do normy:

PN-EN 671-2:2002 Stale urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

zostały zastosowane, a wyrób spełnia postawione w normie wymagania.

Sprawozdanie Laboratorium Technicznych Zabezpieczeń Przeciwożarowych BT CNBOP Nr 2005/BT/04 z dnia 15.12.2004 r., sprawozdania Laboratorium Pomp i Armatury Wodno-Pianowej BS-2 CNBOP Nr 2050/BS-2/04 z dnia 28.12.2004 r., Nr 2052/BS-2/04 z dnia 28.12.2004 r., Nr 2054/BS-2/04 z dnia 28.12.2004 r., Nr 1904/BS-2/04 z dnia 28.12.2004 r.

Certyfikat został wydany po raz pierwszy: 21.01.2005 r. i pozostaje w mocy pod warunkiem, że dokumenty odniesienia, warunki produkcji oraz zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znaczącym zmianom, a także będą przestrzegane przez producenta/upoważnionego dostawcę wymagania zawarte w umowie Nr 28/DC/2005 z dnia 21.01.2005 r.



DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

st. bryg. dr inż. Ryszard Szczygiel

Józefów, dnia: 21 stycznia 2005 r.