

# **LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ**



## **INSTYTUTU ENERGETYKI**

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ**

**Nr EWN/57/E/05a**

**”Badania możliwości stosowania gaśnic GP-6x ABC, zawierającymi proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC, do gaszenia urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu do 123 kV włącznie”**

Warszawa, maj 2005 r.



**LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ  
INSTYTUTU ENERGETYKI**

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,  
fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

EWN/57/E/05a

Str. 2/8

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR EWN/57/E/05a**

OBIEKT BADAŃ: Gaśnica proszkowa GP-6x ABC  
zawierająca proszek gaśniczy ABC  
DELEI FIRE

PRODUCENT: BOXMET TRADE sp. z o. o.  
58-250 Pieszycy, Pioskorzów 51

BADANIA WYKONANO NA ZAMÓWIENIE: Producenta

RODZAJ BADAŃ: Badania napięciowe

PROCEDURA BADAŃ: wg uzgodnionego programu

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU: 09-05-2005 r.

DATA WYKONANIA BADAŃ: 12-05-2005 r.

WYNIK BADAŃ: DODATNI

KIEROWNIK BADAŃ: **mgr inż. Piotr Połoczanin**

Podpis

KIEROWNIK LABORATORIUM: **doc. dr hab. inż. J. L. Mikulski**

Podpis

Warszawa, 17 maja 2005 r.

*Bez pisemnej zgody laboratorium nie zezwala się na publikowanie lub reprodukowanie sprawozdań w innej postaci niż jego kompletna kopia*