

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ



INSTYTUTU ENERGETYKI

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr EWN/134/E/08-a

”Badania możliwości stosowania gaśnic GP-6x ABC Plus, zawierającymi proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC SUPER, do gaszenia urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu do 123 kV włącznie”

Warszawa, październik 2008r.



**LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ
INSTYTUTU ENERGETYKI**

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,
fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

EWN/134/E/08-a

Str. 2/8

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR EWN/134/E/08-a

OBIEKT BADAŃ: Gaśnica proszkowa GP-6x ABC Plus
zawierająca proszek gaśniczy DELEI
FIRE ABC SUPER

DYSTRYBUTOR: BOXMET TRADE sp. z o. o.
58-250 Pieszycy, Piskorzów 51

BADANIA WYKONANO NA ZAMÓWIENIE: Dystrybutora

RODZAJ BADAŃ: Badania napięciowe

PROCEDURA BADAŃ: wg uzgodnionego programu

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU: 09-10-2008 r.

DATA WYKONANIA BADAŃ: 14-10-2008 r.

WYNIK BADAŃ: DODATNI

PROWADZĄCY BADAŃ: mgr inż. Joanna Czupryńska

PODPIS

Adam Wielonek

PODPIS

KIEROWNIK LABORATORIUM: doc. dr hab. inż. J. L. Mikulski

PODPIS

Warszawa, 15 października 2008 r