

# LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ



## INSTYTUTU ENERGETYKI



AB 272

LABORATORIUM AKREDYTOWANE  
PRZY POLSKIM CENTRUM AKREDYTACJI  
Certyfikat Akredytacji Laboratorium  
Badawczego  
Nr AB 272

### SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

NR EWN/134/E/08-b

”Badanie możliwości stosowania gaśnic pianowych GWP-2x AF , zawierających wodny roztwór środka gaśniczego FireFilm Premix 3% AFFF, do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000V włącznie”

Warszawa, październik 2008 r.



**LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ  
INSTYTUTU ENERGETYKI**

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 345 12 42,  
fax (22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

EWN/134/E/08-b

Str. 2/6

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR EWN/134/E/08-b**

OBIEKT BADAŃ: Gaśnica pianowa GWP-2x AF zawierająca wodny roztwór środka gaśniczego FireFilm Premix 3% AFFF

DYSTRYBUTOR: BOXMET TRADE sp. z o. o. 58-250 Pieszycy, Piskorzów 51

BADANIA WYKONANO NA ZAMÓWIENIE: Dystrybutora

RODZAJ BADAŃ: Badania napięciowe

PROCEDURA BADAŃ: wg PN-EN 3-7 pt. 9

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU: 09-10-2008 r.

DATA WYKONANIA BADAŃ: 13-10-2008 r.

WYNIK BADAŃ: DODATNI

PROWADZĄCY BADANIA: mgr inż. Joanna Czupryńska

PODPIS

Adam Wielonek

PODPIS

KIEROWNIK LABORATORIUM: doc. dr hab. inż. J. L. Mikulski

PODPIS

Warszawa, 17 października 2008 r

*Bez pisemnej zgody laboratorium nie zezwala się na publikowanie lub reprodukcję sprawozdań w innej postaci niż jego kompletna kopia*