

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2127/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek :

**BOXMET-TRADE Sp. z o. o.**

**Piskorzów 51**

**58-250 Pieszycy**

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica pianowa typ GWP-2x AF**

produkowany przez: **DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY**  
**No. 108, Yangxi Road**  
**Huzhou City, Zhejiang, Chiny**

w zakładzie produkcyjnym: **DELEI FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTORY**  
**No. 108, Yangxi Road**  
**Huzhou City, Zhejiang, Chiny**

spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2571/2013 z dnia 13.09.2013 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4113/BC/08 z dnia 14.08.2008 r. wykonanych w Zakładzie – Laboratorium: Badań Chemicznych i Pożarowych BC
3. Rys. Nr GWP-2x-AF z dnia 14.05.2009 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2127/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres ważności świadectwa: od **04.06.2014 r.** do **03.06.2019 r.**

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB



dr hab. inż. Ewa Rudnik



Józefów, dnia 4 czerwca 2014 r.